


**OKRESNÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY**  
**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

Podzámska 25, 940 02 Nové Zámky

Číslo spisu  
OU-NZ-OSZP-2022/003860-017

Nové Zámky  
10. 01. 2022



**Rozhodnutie**  
verejnou vyhláškou

**Popis konania / Účastníci konania**

stavebné povolenie, povolenie na osobitné užívanie vôd - vodná stavba: „Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr“/ Obec Veľký Kýr, Námestie Svätého Jána 1, 941 07 Veľký Kýr, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, Ing. Marián Mikloš, MONSTAV PROJEKT s.r.o., SNP 26, Levice, subjekty, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté, Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, Bratislava

**Výrok**

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 61 písm. a) zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon)

u d e ľ u j e

stavebníkovi:

Obec Veľký Kýr, Námestie Svätého Jána 1, 941 07 Veľký Kýr,  
IČO: 00 30 91 09

I.  
v súlade s § 66 stavebného zákona a § 26 vodného zákona povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Čistiareň odpadových vôd Veľký Kýr“. Stavba bude realizovaná na pozemkoch v k.ú. Malý Kýr, parcely podľa registra C-KN, č.p. 1228/2, 1240/2 a KN-E č.p. 273 a 238.

Druh stavby: vodná stavba.

Účel stavby: Čistenie komunálnych odpadových vôd a zväzaných žumpových vôd, odvedenie vyčistených odpadových vôd do povrchových vôd

Podmienky pre uskutočnenie a budúce užívanie stavby:

1. Povolenie sa vzťahuje na nasledovné objekty:

S.O.01 Príprava územia

S.O.03 Odtok vyčistenej vody a výustný objekt

- S.O.04 Združený objekt biologického čistenia
- S.O.05 Prevádzková budova
- S.O.06 Príjem žumpových vôd
- S.O.07 Objekt terciálneho čistenia
- S.O.08 Prepojovacie potrubia
- S.O.09 Prístupové cesty a spevnené plochy
- S.O.10 Oplotenie
- S.O.11 Terénne úpravy
- S.O.12 Sadovnicke úpravy

Prevádzkové súbory:

- PS 01 Mechanické predčistenie
- PS 02 Biologické čistenie
- PS 03 Terciálne čistenie
- PS 04 Kalové hospodárstvo
- PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- PS 06 Meranie a regulácia

2. Stavba sa môže uskutočňovať iba v súlade s overenou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval MONSTAV PROJEKT s.r.o., ul. SNP 26, Levice, číslo zákazky 1019, dátum spracovania 12/2020, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia pre stavebníka. Prípadné zmeny nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia orgánu štátnej vodnej správy. Overenú dokumentáciu so stavebným povolením musí archivovať stavebník (prípadne nástupca) počas existencie stavby.
3. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Dodávateľ musí mať oprávnenie na stavebnú činnosť. Stavebník oznámi stavebnému úradu údaje dodávateľa do 15 dní od určenia a oznámi začatie stavby.
4. Stavba bude ukončená najneskôr do 12.2024.
5. Toto povolenie neopravňuje stavebníka k neoprávneným zásahom do práv iných osôb, preto práva z neho plynúce môže vykonávať len v prípade, ak nedôjde k neoprávneným zásahom.
6. Stavebník je povinný stavbu uskutočňovať tak, aby prácami nevznikli škody na cudzom majetku. Prípadné škody spôsobené pri výstavbe alebo prevádzke povoleného diela je povinný stavebník nahradiť podľa platných predpisov.
7. Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení na stavenisku. Pri styku s podzemnými i nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas prác postupovať v súlade s ich podmienkami.
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v súlade s § 75 stavebného zákona tomu oprávnenou organizáciou, alebo zodpovedným geodetom. Doklad o vytýčení stavby a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby predloží pri kolaudácii.
9. Stavenisko musí byť zabezpečené a označené v súlade s ustanoveniami § 43i ods. (3) stavebného zákona, § 13 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a iných súvisiacich právnych predpisov.
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Pri uskutočňovaní stavby môže dôjsť k odkrytiu archeologických nálezov. Ich nález je potrebné zhlásiť príslušnému orgánu pamiatkovej ochrany a stavebnému úradu.
12. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby pri realizácii stavby boli použité stavebné výrobky vhodné na použitie v stavbe podľa osobitných predpisov. Doklady o preukázaní vhodnosti stavebných výrobkov predloží pri kolaudácii stavby.
13. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
14. Doba trvania vodnej stavby nie je časovo obmedzená, ale stavba sa povoľuje na čas, po ktorý bude vodná stavba odôvodnená.
15. O priebehu výstavby treba viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona a v rozsahu § 28 ods. 1 a 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

16. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby.
17. Pri uskutočňovaní a užívaní stavby sa musí dbať na ochranu životného prostredia aj tým, že stavebník nesmie nadmernými negatívnymi vplyvmi obťažovať okolie stavby, napríklad prácou v noci, hlukom, prašnosťou, zápachmi, vibráciami a podobne.
18. Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k znečisťovaniu komunikácií.
19. Pri realizácii stavby je potrebné dodržať všetky podmienky a požiadavky, ktoré boli uplatnené k stavbe zo strany dotknutých orgánov.
20. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí porealizačné zameranie stavby a požiada stavebný úrad o kolaudáciu stavby.
21. Stavba môže byť užívaná len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Návrh na vydanie môže podať stavebník, prípadne budúci užívateľ stavby v súlade s ustanoveniami § 79 stavebného zákona.
22. Stavba nesmie byť začatá, kým toto rozhodnutie nie je právoplatné. Právoplatnosť má byť vyznačená na tomto rozhodnutí.
23. Ku kolaudačnému konaniu stavby je potrebné predložiť vyjadrenie podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. Stavebné práce u blízko stojacich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.
25. K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia k užívaniu stavby.
26. K vydaniu kolaudačného rozhodnutia je potrebné záväzné stanovisko orgánu štátneho požiarneho dozoru, podkladom pre jeho vydanie bude projektová dokumentácia overená orgánom štátneho požiarneho dozoru v stavebnom konaní.
27. Zahájenie a ukončenie stavebných prác na výustnom objekte stavebník oznámi úsekovému technikovi Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany (ďalej správca) a bude sa riadiť jeho pokynmi. Prebratie prác v koryte toku bude zapísané v stavebnom denníku. Výustný objekt bude zhotovený tak, aby nezasahoval do prietokového profilu toku, po realizácii prác narušený terén zarovnať, zhutniť a dopestovať trávny porast. Výustné potrubie na pobreží toku zabezpečiť voči mechanickému poškodeniu počas prejazdu mechanizmov správcu. Po vybudovaní výustného objektu miesto vyústenia zamerať a projekt skutočného vyhotovenia s geodetickým zameraním odovzdať aj v digitálnej forme správcovi.
28. Stavebník je povinný počas realizácie stavby ako aj pred jej uvedením do prevádzky dodržiavať podmienky, ktoré mu boli dané Technickou inšpekciou, a.s. Bratislava v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. OSPD12-020 zo dňa 24.05.2021.
29. V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa § 12, § 17, resp. § 18 zákona. Podľa § 17 je potrebné požiadať o odňatie poľnohospodárskej pôdy.
30. V kolaudačnom konaní stavby stavebník opätovne vyhodnotí v písomnom vyhotovení spôsob zapracovania podmienok uvedených v rozhodnutí, ktoré sa podľa predloženého vyhodnotenia v jednotlivých bodoch týkajú stavebného konania.
31. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky bude potrebné vykonať skúšobnú prevádzku v trvaní 12 mesiacov a vypracovať jej vyhodnotenie.
32. V konaní neboli uplatnené námietky účastníkov konania, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.
33. Toto rozhodnutie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

## II.

v súlade s § 21 ods. (1) písm. c) povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd do vodného toku Malá Nitra, riečny kilometer 16,700, počet ekvivalentných obyvateľov 3 300, kontinuálne vypúšťanie odpadových vôd.

1. Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd:

$Q_{24} = 5,1 \text{ l.s-1}$ ,  $Q_{\max} = 7,2 \text{ l.s-1}$ ,  $Q_r = 162\,607 \text{ m}^3.\text{rok-1}$

2. Povolené hodnoty znečistenia vypúšťaných odpadových vôd:

Ukazovateľ Koncentračné hodnoty (mg.l-1) Bilančné hodnoty (t.rok-1)

P m t.rok-1

BSK5 (ATM) 15,0 15 2,43

CHSK-Cr 70,0 70 11,38

NL 15,0 15 2,43  
N-NH4 3,0 3 0,48

### 3. Spôsob odberu vzoriek:

Hodnoty „m“ budú sledované v dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.

Hodnoty „p“ budú sledované v 24-hodinovej zlievanej vzorke získanej zlievaním minimálne 13 objemovo rovnakých dielčích vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch počas 24 hodín.

Minimálna frekvencia odberov vzoriek, v ktorých sa sledujú koncentračné hodnoty zlievanej vzorky „p“, pre komunálne a splaškové odpadové vody vypúšťané do povrchových vôd bude v prvom roku 12 vzoriek, v ďalších rokoch 6 vzoriek ročne.

Šesť vzoriek počas nasledujúcich rokov sa môže odoberať len vtedy, ak sa preukáže, že počas prvého roka všetkých 12 rozborov vyhovovalo platnému povoleniu. Ak v priebehu ďalších rokov jedna zo vzoriek nevyhoví, musí sa v nasledujúcom roku odoberať 12 vzoriek. V prípade, že týchto 12 vzoriek vyhovuje platnému povoleniu, v nasledujúcom roku sa znovu môže odoberať len šesť vzoriek.

Ustanovená prípustná hodnota „p“ môže byť prekročená maximálne v 2 vzorkách za posledných 12 mesiacov. Ustanovená hodnota „m“ je stanovená ako neprekročiteľná v kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za účelom kontroly.

4. Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude merané certifikovaným meracím zariadením. Producent odpadových vôd je povinný viesť evidenciu množstva vypúšťaných odpadových vôd.

5. Prevádzkovateľ čistiarne odpadových vôd predloží orgánu štátnej vodnej správy vyhodnotenie rozborov vzoriek raz ročne v písomnej forme, vyhodnotenie žiadame zaslať vždy do 31.3. v nasledujúcom roku. V prvom roku zašle vyhodnotenie aj správcovi vodného toku.

6. Toto rozhodnutie je platné 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

7. Ukazovatele limitných hodnôt sa odporúča stanovovať metódami v súlade s prílohou č. 3 k NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. Rozbor vzoriek môžu vykonávať len akreditované laboratória pre oblasť vôd.

8. Akékoľvek zmeny, ktoré môžu mať vplyv na charakter, zloženie a množstvo vypúšťaných odpadových vôd oznámi producent orgánu štátnej vodnej správy a správcovi vodného toku, prípadne ich vopred odsúhlasí.

### III.

povolenie podľa § 21 ods. (1) písm. b) č. 1. vodného zákona na odber podzemnej vody z vodného zdroja vrtanej studne s perforovanou zárubnicou s kalníkom a ponorným čerpadlom, s ochranou proti chodu nasucho, studňa bude vybavená vstupnou komorou z betónových skruží, zakratou odvetraným poklopom, v množstve :  $Q_p = 0,3 \text{ l.s-1}$ ,  $Q_{max} = 0,46 \text{ l.s-1}$ ,  $Q_{roč} = 3650 \text{ m}^3.\text{rok-1}$ .

Podmienky pre čerpanie vody z vodného zdroja:

1. Voda odoberaná z vodného zdroja bude slúžiť ako úžitková voda pre zásobovanie areálu čistiarne odpadových vôd.

2. Odoberaná voda bude meraná vodomerom.

3. O množstve odoberanej vody bude vedená evidencia, každý mesiac je potrebné zaznamenať stav vodomeru, odber bude uskutočňovaný celoročne.

4. Ak dôjde k prerušeniu prevádzky vodomeru v dôsledku poruchy, odoberané množstvo podzemných vôd sa odvodí podľa spotreby elektrickej energie na pohon čerpadiel. Poruchu so stavom vodomeru je potrebné zaznamenať v denníku.

5. Odberateľ oznámi údaje o predpokladanom a skutočne odobratom množstve podzemných vôd v predchádzajúcom kalendárnom roku a zašle ho správcovi vodohospodársky významných vodných tokov v súlade s ustanoveniami NV č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.

6. Okolie vodného zdroja upraviť tak, aby prípadné znečisťujúce látky neprenikli do studňového vrtu.

7. Toto povolenie na odber podzemných vôd z vodného zdroja – vrtanej studne je platné 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

### Odôvodnenie

Príslušný orgán štátnej vodnej správy prijal dňa 26.03.2021 žiadosť stavebníka o povolenie hore uvedenej stavby a o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd do povrchových vôd – vodného toku Malá Nitra a o povolenie na odber podzemných vôd z vrtanej studne, týmto dňom bolo začaté stavebné a vodoprávne konanie. Územné rozhodnutie o umiestnení stavby bolo vydané Mestom Šurany dňa 09.12.2020, č.j.: SOU/605/2020-06-S. Orgán štátnej vodnej správy v konaní preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk uvedených v zákone o vodách a v § 62 stavebného zákona. Vzhľadom k tomu, že žiadosť neobsahovala všetky potrebné náležitosti pre vydanie hore uvedeného povolenia, bol stavebník vyzvaný výzvou zo dňa 21.04.2021 na doplnenie podania, zároveň bolo konanie z tohto dôvodu prerušené. Podanie bolo doplnené dňa 05.11.2021.

Špeciálny stavebný úrad pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, ktorého podkladom bolo podanie stavebníka, projektová dokumentácia prerokovaná dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami rozvodných sietí a ostatnými účastníkmi konania. Podkladom pre vydanie povolenia na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd bolo vyjadrenie správcu vodného toku – Nitra - SVP š.p. OZ Piešťany zo dňa 06.05.2021. Podkladom pre vydanie povolenia na odber podzemných vôd bol Hydrogeologický posudok vypracovaný v marci 2021 RNDr. Viliamom Horváthom. Stavebník preukázal k stavebnému pozemku parcela č. 238, E/KN 1240/2, C/KN, k.ú. Malý Kýr vlastnícke právo. Iné právo formou Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 689/2021 – PN zo dňa 29.09.2021 preukázal stavebník právo stavať na cudzom pozemku na pozemku č.p. 1228/2, C/KN, k.ú. Malý Kýr. Stavebný pozemok č.p. 273, E/KN, k.ú. Malý Kýr sa nachádza mimo zastavaného územia obce a orgán štátnej vodnej správy v súlade s § 26 ods. 8 vodného zákona týmto rozhodnutím určil podmienky za akých možno na tomto pozemku uskutočniť vodnú stavbu.

Súčasťou stavby je stavebný objekt S.O.02 NN elektrická prípojka, na ktorý sa v súlade s § 56 písm. g) stavebného zákona stavebné povolenie nevyžaduje. Káblková elektrická prípojka bude zrealizovaná formou stavebnej úpravy jestvujúceho elektrického vedenia, kábel bude vedený na jestvujúcich podporných bodoch, na jeho uchytenie sa využijú jestvujúce konzoly. Vlastníkom stavby je Poľnohospodárske družstvo Veľký Kýr, Družstevná č. 29, Veľký Kýr, ktorý súhlasí s umiestnením kábla.

Orgán štátnej vodnej správy v konaní zistil, že uskutočnením stavby, za podmienok v tomto rozhodnutí uvedených, nie sú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov a špeciálny stavebný úrad nenašiel také dôvody, ktoré by znemožňovali povolenie stavby.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Správny poplatok nebol vybratý, nakoľko žiadateľ je oslobodený od zaplataenia poplatku v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Proti tomuto rozhodnutiu má právo podať odvolanie podľa § 140c ods. 8 stavebného zákona aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad tohto povolenia s obsahom rozhodnutia zo zisťovacieho konania. Lehota na podanie odvolania je v zmysle § 140c ods. 9 stavebného zákona 15 pracovných dní a začne plynúť odo dňa zverejnenia tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

Príloha pre stavebníka

1 x overená PD (po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia)

Rozhodnutie sa doručí

• účastníkom konania sa rozhodnutie doručí verejnou vyhláškou na úradnej tabuli Obce Veľký Kýr, na úradnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu a na centrálnej úradnej elektronickej tabuli



Verejnou vyhláškou

Toto rozhodnutie sa vyhlási spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnej tabuli Obce Veľký Kýr a Okresného úradu Nové Zámky k nahliadnutiu na dobu 15 dní. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po zvesení i potvrdenú kópiu obecný (mestský) úrad vráti stavebnému úradu.

Vyvesené: od do Potvrdenie:



Potvrdenie o zverejnení rozhodnutia

Okresný úrad Nové Zámky týmto potvrdzuje, že toto rozhodnutie zverejnil na svojom webovom sídle, rozhodnutie bolo verejnosti sprístupnené po dobu 15 dní.

od dňa **14 JAN. 2022** .....do dňa.....

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti (podľa § 38 ods. 12 zákona č. 24/2006 Z. z. /elektronicky/

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky – orgán štátnej správy na posudzovanie vplyvov na životné prostredie  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Náместie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ing. Peter Kosztolányi  
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10224

Doručuje sa

Obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr, Slovenská republika



Prístupový kód: LsqBhhNu4UaydyEjkBviIQ

Platnosť kódu do: 12.03.2022

## Doložka o autorizácii

Tento listinný rovnopis elektronického úradného dokumentu bol vyhotovený podľa vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

Údaje elektronického úradného dokumentu	
Názov:	Rozhodnutie
Identifikátor:	OU-NZ-OSZP-2022/003860-017

Autorizácia elektronického úradného dokumentu	
Dokument autorizoval:	Peter Kosztolanyi
Oprávnenie:	Vedúci odboru okresného úradu
Zastupovaná osoba:	Okresny urad Nove Zamky
Spôsob autorizácie:	Kvalifikovaný elektronický podpis s kvalifikovanou elektronickou časovou pečiatkou
Dátum a čas autorizácie:	11.01.2022 10:29:53
Dátum a čas vystavenia časovej pečiatky:	11.01.2022 10:30:04
Označenie listov, na ktoré sa autorizácia vzťahuje:	D001-COO.2176.140.2.7157987

Informácia o vyhotovení doložky o autorizácii	
Doložku vyhotovil:	Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica IČO: 36 631 124, OR SR BB, oddiel Sa, vložka č.803/S
Dátum vytvorenia doložky:	11.01.2022
Doložka bola vyhotovená automatizovaným spôsobom.	